



Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

Byudvikling og Grøn
Omstilling

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Gøderuprenden. Dels med stærkstrømskabler og dels ved en midlertidig overkørsel.

18. december 2025
Sagsnr.: 25-016079
Doknr.: 25-016079-3

Sagsbehandler
Søren Kock Lauersen
Tlf. 46 31 36 37
sorenkl@roskilde.dk

Roskilde Kommune og Lejre Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det offentlige vandløb; Gøderuprenden. Vandløbet er underlagt regulativet for vandløbet, udarbejdet i Ramsø kommune. Regulativet kan findes på Roskilde Kommunes hjemmeside. Krydsningen vil blive foretaget med styret underboring / føringsrør og vil blive lagt som vist i figur 1. Der lægges stærkstrømsledninger i føringsrør på tværs af vandløbet som vist på snit i figur 2. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens § 47¹ samt Reguleringsbekendtgørelsens § 9, stk. 2².


Matrikler som indgår i projektet er oplistet i tabel 1.

Tabel 1: Tabel over berørte matrikler.

Kategori	Matr.nr.	Anlægsmetode	Bemærkninger
Vandløb	4a, Gøderup By, Glim; 11b, Brørdrup By, Gadstrup	Styret underboring	Gøderuprenden

¹ § 47. Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb: Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

² § 9. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.



Figur 1: Oversigtskort over placering af stærkstrømsledninger i foringsrør. Blå stiplede linje viser linjeføring af kabelanlæg, og gul linje viser eksisterende luftledninger. Grønne prikker viser stationer.



Figur 2: Vandløb mellem matr.nr. 4a, Gøderup By, Glim; og 11b, Brødrup By, Gadstrup. Der foretages styret underboring, vist med lilla. Kabeltracé er vist med blå stiplede linje og arbejdsbæltet er vist med grøn. Rød linje viser vandløbet og samtidig kommunegrænsen Lejre/Roskilde Kommune.

Godkendelsen af projektet er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, samt sendt til relevante parter og interessenter 18. december 2025.

Krydsningen skal udføres i overensstemmelse med ansøgning af den 13 september 2024, samt opfølgende mail af 10. september 2025 (Bilag 2) og på de herunder stillede vilkår.

Krav til udførelse af krydsende kabler

1. Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløbet eller aflejres sediment i forbindelse med arbejdet.
2. Eventuelle skader på vandløbet, der opstår som konsekvens af krydsningen, skal ansøger straks anmelde til vandløbsmyndigheden.
3. Det nye ledningstracé må ikke have drænende effekt på vandløbet eller den omkringliggende natur.
4. Evt. skader på selve vandløbet, brinker, banketter og bræmmer skal udbedres af ansøger eller på ansøgers bekostning, så der reetableres til oprindelig stand og udseende.
5. Evt. skader på rørlagte vandløb, grøfter eller dræn, skal ved beskadigelse reetableres af ansøger.
6. Træer langs vandløbet må ikke beskadiges uden godkendelse fra vandløbsmyndigheden.
7. Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring.
8. Borevandet må IKKE ledes direkte ud i vandløbet, men skal inden udledning sedimenteres i et omfang, der sikrer en vandkvalitet, der ikke



forringer tilstanden for fauna og flora i vandløbet eller tilknyttede naturområder.

9. Boremudder skal bortskaffes som affald
10. Såfremt der falder padder, firben eller andet vildt dyreliv i gravehuller skal disse samles op og genudsættes på lokaliteten.
11. Ledningen skal registreres i LedningsEjerRegistret (LER).
12. De nødvendige aftaler med bredejere skal træffes inden arbejdet udføres.
13. Ved "blow-out" i vandløbet skal vandløbsmyndigheden straks kontaktes
14. Krydsningen skal ske minimum 1 meter under vandløbets bund målt fra den laveste kote af vandløbet.
15. Vandføringen og vandaflodningen i vandløbet må ikke påvirkes under eller efter etableringen.
16. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler alene ledningsejeren.

Krav til økonomi

1. Ansøger bekoster samtlige omkostninger til projektet.
2. Ledningsejer påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, som måtte blive påført tab i forbindelse med anlægsarbejdet.

Krav til fremtidig vedligeholdelse

- Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler alene ledningsejeren.

Krav om færdigmelding

- Roskilde og Lejre Kommune skal som vandløbsmyndighed orienteres senest én måned efter, at anlægsarbejdet er udført. Såfremt der er sket ændringer i forhold til det ansøgte, skal dette straks meddeles kommunen.

Godkendelsens varighed

- Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

Der gøres yderligere opmærksom på det juridiske princip i dansk retspraksis om gæsteprincippet, der ud over i vejloven også finder anvendelse, når et ledningsanlæg lægges uden for vejens areal.

Ledningsanlægget anses for at være »gæst«. Derfor er det ledningsejer, der skal betale for flytning af ledninger, hvis bredejeren skal bruge sit areal, såfremt et vandløb eller dræn skal omlægges, reguleres eller restaureres med mindre, at der forligger aftale, ekspropriation eller hævde, der påpeger andet.

OBS: Det skal bemærkes, at den hos kommunen registrerede beliggenhed af rørlagte vandløb, både offentlige og private, er omtrentlig og indtegnet ud fra den viden, som vandløbsmyndigheden ligger inde med, f.eks. i gældende regulativer for offentlige vandløb. Der kan derfor være afvigelser fra det angivne forløb og de faktiske forhold, ligesom



dimensioner og koter for private og offentlige vandløb ikke altid er kendte på alle lokaliteter i vandløbene.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør forvaltningslovens § 9³.

Klagemulighed

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge § 80 i vandløbsloven. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen.

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Reguleringsbekendtgørelsen, meddeler Roskilde Kommune og Lejre Kommune hermed tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset, om der måtte indkomme klager, jf. § 30⁴ i samme bekendtgørelse.

Dette indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse jf. § 30, stk. 2⁵ i Reguleringsbekendtgørelsen. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger og opstart inden klagefristens udløb gøres alene på egen risiko.

Vejledning til at klage er vedlagt i Bilag 1.

Sagens parter vil blive orienteret, hvis tilladelsen er blevet påklaget ved klagefristens udløb.

Ansøgning

Uddrag fra ansøgningsmaterialet med enkelte tilføjelser

Det eksisterende 132 kV luftledningsanlæg mellem højspændingsstationerne Kamstrup og Spanager er ved at være udtjent og står overfor for et større vedligeholdelsesarbejde. Det er i den anledning blevet besluttet at el-forbindelsen skal kabellægges. Når den nye forbindelse er i drift, demonteres den eksisterende 132 kV luftledning mellem højspændingsstationerne Kamstrup og Spanager.

Det eksisterende luftledningsanlæg mellem højspændingsstationerne Kamstrup og Spanager er ca. 15 km. Der er i alt 64 master, som skal demonteres og fjernes. Det nye kabelanlæg har ca. samme længde. Projektet strækker sig over 3 kommuner; Roskilde, Lejre og Køge Kommuner.

Anlægsarbejdet vil i Roskilde Kommune strække sig over ca. 8 km.

Alle vandløb beliggende i Roskilde Kommune krydses i dette projekt med styret underboring. En styret underboring er en opgravningsfri metode, som foretages ved at bore

³ Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014; § 9 Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter

⁴ § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.

⁵ § 30. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

fra den ene side af det område, der skal underbores, til den anden side og derefter trække et føringsrør gennem boringen for senere at kunne etablere kabelanlæg på strækningen mellem de to boregruber gennem føringsrøret, se Bilag 2 (Figur 2.1).

Underboringen starter og slutter i en boregrube beliggende udenfor 2 meter bræmmen. Ved etablering af boregruben og arbejdsarealer sikres at vandløbsbrinken ikke beskadiges, samt at borevæske/boremudder ikke kan løbe til vandløbet. Den styrede underboring føres igennem stabile jordlag og minimum 1 m under faktisk vandløbsbund og/eller regulativfastsatte vandløbsbund.

Konsekvensvurdering

Beskrivelse af vandløbene:

Klassifikation:	Offentligt vandløb. Lejre og Roskilde Kommune er vandløbsmyndighed.
Vandsystem:	Gøderuprenden er en del af Langvad Å systemet, der løber videre til Roskilde Fjord.
Målsætning:	Vandløbet er ikke målsat på strækningen.
NBL § 3:	Vandløbet er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven ⁶ .
Fysiske forhold:	Vandløbet er et type 1 vandløb og med varierende bundforhold.
Natura2000:	Det nærmeste Natura 2000 område nr. 151, Ramsø Mose, der består af Fuglebeskyttelsesområde F104.
Fredning:	Området ligger ikke under arealfredningen for Ramsødalen.
Fortidsminder:	Området er ikke inden for fortidsmindelinjer.

Lovhjemmel

Vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande er omfattet af vandløbsloven⁷, hvorfor en ændring af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, kræver godkendelse ifølge vandløbslovens §§ 16 og 17. Loven omfatter endvidere diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb⁸. Ved krydsninger af kabler, broer eller andet kræves der tilladelse efter vandløbslovens § 47 og restaureringsbekendtgørelsens § 9².

Partshøring

Da vandløbsmyndigheden vurderer (se vurdering), at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at

⁶ Bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af Lov om Naturbeskyttelse

⁷ § 2 stk. 1 i bekendtgørelse 127 af den 26. januar 2017 om Lov om Vandløb

⁸ § 2 stk. 4 i bekendtgørelse 127 af den 26. januar 2017 om Lov om Vandløb



indhente udtalelser i sagen fra andre myndigheder m.v., samt foretage offentlig bekendtgørelse af krydsningen. Kommunens hjemmel til dette er reguleringsbekendtgørelsens § 17⁹.

Vurdering

Det er vandløbsmyndighedens overordnede vurdering, at de planlagte tiltag ikke vil påvirke de fysiske og biologiske forhold i vandløbet væsentligt og at de ansøgte foranstaltninger og fastsatte krav til udførelse vil modvirke risiko for påvirkning af vandkvaliteten i tilstrækkelig grad.

Godkendelse efter anden lovgivning

Denne godkendelse behandles med hjemmel i vandløbsloven, og omfatter ikke samtidigt godkendelse efter anden lovgivning eller aftaler med de enkelte lodsejere eller andre myndigheder. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser og aftaler er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

Målsætning

Vandløbet er ikke målsat i Vandområdeplan 2021-2027.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Konsekvensvurdering af påvirkning af Bilag IV arter

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som EU-medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Projekter må ikke give anledning til væsentlige forstyrrelser af bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadige arternes yngle- og rasteområder.

Der er ingen registrerede fund af Bilag IV-arter på selve projektområdet. Der er vandhuller med stor vandsalamander og spidssnudet frø mere end 1 km væk, registrering af troldflagermus ved Ramsømagle sø godt 1,5 km væk, samt skimmelflagermus, sydflagermus og brunflagermus i nærliggende (knap 1 km) områder. Der sker ikke fældning af store, gamle træer, der ville kunne påvirke eventuelle ynglende eller rastende flagermus. Der bliver heller ikke ændret i vegetation der kan tjene som ledelinjer for flagermus.

På den baggrund vurderer Roskilde Kommune og Lejre Kommune, at Bilag I-arter i området ikke påvirkes væsentligt af projektet, hverken under eller efter dets udførelse.

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter i det berørte område.

⁹ § 17 Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.



Natura 2000-vurdering

Området ligger ca. 750 m fra Natura 2000 område nr. 151, Ramsø Mose, der består af Fuglebeskyttelsesområde F104. Geografisk består Natura 2000-området af et område vest for Gadstrup, der primært er en blanding af våde naturtyper, som sø, mose, eng og vandløb.

Tabel 2: Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet

F104		Ramsø Mose		
Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Rørdrum	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Sortterne	Y	stk. 1		X

Langvad Å-systemet løber i lighed med de øvrige mange tilløb i åsystemet gennem Natura 2000-området ved Kattinge-søerne, inden vandet løber ud i Roskilde Fjord, der ligeledes, sammen med Kattingesøerne, er udpeget som Natura 2000-område.

Ud fra udpegningsgrundlaget vurderer Roskilde Kommune og Lejre Kommune konkret, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områdets arter.

Habitattyperne på udpegningsgrundlaget er knyttet til selve natura 2000 området.

Ud fra projektets karakter vurderes det ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt ud fra de stillede vilkår.

Samlet vurdering:

Samlet set vurderer vandløbsmyndigheden, at projektet *ikke* vil have væsentlig indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller miljømæssige forhold eller have negative miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser.

Spørgsmål til denne godkendelse kan rettes til Roskilde Kommune, Søren Kock Laursen, på telefon 46313637 eller sorenkl@roskilde.dk

Venlig hilsen

Søren og Nanna

Søren Kock Laursen
Biolog, Roskilde Kommune

Nanna Høegh Wenzell
Biolog, Lejre Kommune



Denne afgørelse er sendt til:

- Ansøger
- Jordejere af berørte matrikler
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, hovedforeningen, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, roskilde@dn.dk
- Roskilde Museum, museumslov@romu.dk



Bilag 1 – Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 15. januar 2026. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan påklage afgørelser efter vandløbslovens § 84:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver der må antages at have individuel, særlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.



Bilag 2 – Tillægsansøgning

Fra: Izabella Brix <XIZBR@energinet.dk>

Sendt: 10. september 2025 10:29

Til: Søren Kock Laursen <sorenkl@roskilde.dk>

Cc: Tine Marquard <TMZ@energinet.dk>

Emne: Spm. vedr. vandløb i kommunegrænsen mellem Lejre og Roskilde Kommune

Hej Søren

Jeg har opdaget, at jeg har overset et vandløb, som ligger i kommunegrænsen mellem Lejre og Roskilde Kommune.

Spørgsmålet er, om det er jer eller Lejre Kommune som er myndighed for dette vandløb?

Vandløbet ses af nedenstående figur. Det er ikke § 3 beskyttet og krydses med styret underboring.



Venlig hilsen

Izabella Brix
Ekstern Konsulent
Miljøvurdering Øst
+4561615200
XIZBR@energinet.dk

ENERGINET
Eltransmission

Energinet Eltransmission A/S
Pederstrupvej 76
2750 Ballerup
www.energinet.dk



Bilag 3 – Krydsning vandløb med stærkstrømsledninger ved nedlægning af master



Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

info@energinet.dk

Miljø og Byggesag

Miljø

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsninger af Skelbækken, Syvbækken og Skensved Å. Dels med stærkstrømskabler og dels ved en midlertidig overkørsel.

Roskilde Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse de offentlige; Skelbækken, Syvbækken og Skensved Å. Vandløbet er underlagt regulativet for de tre vandløb, alle udarbejdet i Ramsø kommune. Regulativene kan findes på Roskilde Kommunes hjemmeside. Der lægges Stærkstrømsledninger i foringsrør på tværs af vandløbene som vist på snit i figur 2, 3 og 4. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens § 47¹ samt Reguleringsbekendtgørelsens § 9, stk. 2².

Ref. SOKL

Dir. tlf. 46 31 36 37
Sorenkl@roskilde.dk

Krydsningerne vil blive foretaget med styret underboring / foringsrør og vil blive lagt som vist i figur 1. Matrikler som indgår i projektet er oplistet i tabel 1.

Tabel 1: Tabel over berørte matrikler. Nr. 1 og 2, bliver krydset af stærkstrømskabler

Kategori	Matr.nr.	Anlægsmetode	Bemærkninger
§3 Vandløb	13h, Ramsømagle By, Gadstrup	Styret underboring	Skelbækken. Krydses to gange med styret underboring. Åbent og ved rørlagt. Vandområde ID: o8417
§3 Vandløb	9a, Ramsømagle By, Gadstrup 7d, Ørsted By, Ørsted	Styret underboring	Syvbækken
§3 Vandløb	11a, Ørsted By, Ørsted	Styret underboring	Skensved Å, B1. Vandområde ID: o4745.

¹ § 47, Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb: Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

² § 9, Stk. 2, Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.: Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.




Side2/15



Figur 1: Oversigtskort over placering af hvor der krydses med stærkstrømsledninger i foringsrør.





Figur 2: Skælbækken på matr.nr. 13h, Ramsømagle By, Gadstrup. Der foretages styret underboring, vist med lilla. Kabeltracé er vist med blå stiplede linje og arbejdsbæltet er vist med brun. Lyseblå streg-prik-linje er § 3 vandløb. Lyseblå stiplede linje er rørlagt på strækningen hvor der ønskes krydsning.





Side4/15

Figur 3: Figur 3.2. Vandløb på matr.nr. 9a, Ramsømagle By, Gadstrup og 7d, Ørsted By, Ørsted. Der foretages styret underboring, vist med lilla. Kabeltracé er vist med blå stiplede linje og arbejdsbæltet er vist med brun. Lyseblå streg-prik-linje er § 3 vandløb.





Side5/15

Figur 4: Vandløb på matr.nr. 11a Ørsted By, Ørsted. Der foretages styret underboring, vist med lilla. Kabeltracé er vist med blå stiplede linje og arbejdsbæltet er vist med brun. Lyseblå streg-prik-linje er § 3 vandløb.

Godkendelsen af projektet er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, samt sendt til relevante parter og interessenter den 5. august 2025

Krydsningerne skal udføres i overensstemmelse med ansøgning af den 13 september 2024 og på de herunder stillede vilkår.





Krav til udførelse af krydsende kabler

Side 6/15

1. Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløbet eller afløjres sediment i forbindelse med arbejdet.
2. Eventuelle skader på vandløbet, der opstår som konsekvens af krydsningen, skal ansøger straks anmelde til vandløbsmyndigheden.
3. Det nye ledningstracé må ikke have drænene effekt på vandløbet eller den omkringliggende natur.
4. Evt. skader på selve vandløbet, brinker, banketter og bræmmer skal udbedres af ansøger eller på ansøgers bekostning, så der reetableres til oprindelig stand og udseende.
5. Evt. skader på rørlagte vandløb, grøfter eller dræn, skal ved beskadigelse reetableres af ansøger.
6. Træer langs vandløbet må ikke beskadiges uden godkendelse fra vandløbsmyndigheden.
7. Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring.
8. Borevandet må IKKE ledes direkte ud i vandløbet, men skal inden udledning sedimenteres i et omfang, der sikrer en vandkvalitet, der ikke forringer tilstanden for fauna og flora i vandløbet eller tilknyttede naturområder.
9. Boremudder skal bortskaffes som affald
10. Såfremt der falder padder, firben eller andet vildt dyreliv i gravehuller skal disse samles op og genudsættes på lokaliteten.
11. Ledningen skal registreres i LedningsEjerRegistret (LER).
12. De nødvendige aftaler med bredejere skal træffes inden arbejdet udføres.
13. Ved "blow-out" i vandløbet skal vandløbsmyndigheden straks kontaktes
14. Krydsningen skal ske minimum 1 meter under vandløbets bund målt fra den laveste kote af vandløbet.
15. Vandføringen og vandafløden i vandløbet må ikke påvirkes under eller efter etableringen.
16. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler alene ledningsejeren.

Krav til økonomi

1. Ansøger bekoster samtlige omkostninger til projektet.
2. Ledningsejer påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, som måtte blive påført tab i forbindelse med anlægsarbejdet.

Krav til fremtidig vedligeholdelse

1. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler alene ledningsejeren.





Krav om færdigmelding

Side 7/15

- Roskilde Kommune skal som vandløbsmyndighed orienteres senest én måned efter, at anlægsarbejdet er udført. Såfremt der er sket ændringer i forhold til det ansøgte, skal dette straks meddeles kommunen.

Godkendelsens varighed

- Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

Der gøres yderligere opmærksom på det juridiske princip i dansk retspraksis om gæsteprincippet, der ud over i vejloven også finder anvendelse, når et ledningsanlæg ligger uden for vejens areal.

Ledningsanlægget anses for at være »gæst«. Derfor er det ledningsejer, der skal betale for flytning af ledninger, hvis bredejereren skal bruge sit areal, såfremt et vandløb eller dræn skal omlægges, reguleres eller restaureres med mindre, at der forligger aftale, ekspropriation eller hævd, der påpeger andet.

OBS: Det skal bemærkes, at den hos kommunen registrerede beliggenhed af rørlagte vandløb, både offentlige og private, er omtrentlig og indtegnet ud fra den viden, som vandløbsmyndigheden ligger inde med, f.eks. i gældende regulativer for offentlige vandløb. Der kan derfor være afvigelser fra det angivne forløb og de faktiske forhold, ligesom dimensioner og koter for private og offentlige vandløb ikke altid er kendte på alle lokaliteter i vandløbene.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør forvaltningslovens § 9³.

Klagemulighed

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge § 80 i vandløbsloven. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen. Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Reguleringsbekendtgørelsen, meddeler Roskilde Kommune hermed tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset, om der måtte indkomme klager, jf. § 30⁴ i samme bekendtgørelse.

³ Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014; § 9 Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter

⁴ § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages.





Dette indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse jf. § 30, stk. 2⁵ i Reguleringsbekendtgørelsen. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger og opstart inden klagefristens udløb gøres alene på egen risiko.

Side 8/15

Vejledning til at klage er vedlagt i bilag 1.

Sagens parter vil blive orienteret, hvis tilladelsen er blevet påklaget ved klagefristens udløb.

Ansøgning

Uddrag fra ansøgningsmaterialet med enkelte tilføjelser

Det eksisterende 132 kV luftledningsanlæg mellem højspændingsstationerne Kamstrup og Spanager er ved at være udtjent og står overfor for et større vedligeholdelsesarbejde. Det er i den anledning blevet besluttet at el-forbindelsen skal kabellægges. Når den nye forbindelse er i drift, demonteres den eksisterende 132 kV luftledning mellem højspændingsstationerne Kamstrup og Spanager.

Det eksisterende luftledningsanlæg mellem højspændingsstationerne Kamstrup og Spanager er ca. 15 km. Der er i alt 64 master, som skal demonteres og fjernes. Det nye kabelanlæg har ca. samme længde. Projektet strækker sig over 3 kommuner; Roskilde, Lejre og Køge Kommuner.

Anlægsarbejdet vil i Roskilde Kommune strække sig over ca. 8 km.

Alle vandløb beliggende i Roskilde Kommune krydses i dette projekt med styret underboring. En styret underboring er en opgravningsfri metode, som foretages ved at bore fra den ene side af det område, der skal underbores, til den anden side og derefter trække et føringsrør gennem boringen for senere at kunne etablere kabelanlæg på strækningen mellem de to boregruber gennem føringsrøret, se Figur 2.1.

Underboringen starter og slutter i en boregrube beliggende udenfor 2 meter bræmmen. Ved etablering af boregruben og arbejdsarealer sikres at vandløbsbrinken ikke beskadiges, samt at borevæske/boremudder ikke kan løbe til vandløbet. Den styrede underboring føres igennem stabile jordlag og minimum 1 m under faktisk vandløbsbund og/eller regulativfastsatte vandløbsbund.

⁵ § 30, Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.





Konsekvensvurdering

Beskrivelse af vandløbene:

Klassifikation:	Offentlige vandløb. Roskilde Kommune er vandløbsmyndighed.
Vandsystem:	Skelbækken og Syvbækken er en del af Langvad Å systemet, der løber videre til Roskilde Fjord. Skensved Å løber til Køge Bugt.
Målsætning:	Vandløbene er målsat i Vandområdeplan 2022-2027 for Vandområdedistrikt II – Sjælland. Syvbækken er ikke målsat på strækningen, men bliver længere nedstrøms.
NBL § 3:	Vandløbene er alle omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven ⁶ . Men da vandløbet ikke berøres, grundet styret underboring, vurderes det ikke at kræve dispensation herfra.
Fysiske forhold:	Vandløbet er alle type 2 vandløb og med varierende bundforhold. Den mest udbredte bundtype er blød organogen jord i Skelbækken og Syvbækken, da krydsningen foretages i moselignende områder. I skensved Å er bunden domineret af grus, sten og sand.
Natura2000:	Det nærmeste Natura 2000 område Natura 2000 område nr. 151, Ramsø Mose, der består af Fuglebeskyttelsesområde F104. Skelbækken krydser beskyttelsesområdet og de to andre krydsninger ligger hhv. 3,23 km syd for Syvbækken og 5,29 km for skelbækken. Syvbækken løber ud i natura 2000 området og er derfor i hydraulisk forbindelse med området.
Fredning:	Området ved Skelbækken ligger under arealfredningen for Ramsø dalen.
Fortidsminder:	Området er ikke inden for fortidsmindelinjer.

Lovhjemmel

Vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande er omfattet af vandløbsloven⁷, hvorfor en ændring af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, kræver godkendelse ifølge vandløbslovens §§16 og 17. Loven omfatter endvidere diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb⁸. Ved krydsninger af kabler, broer eller andet kræves der tilladelse efter vandløbslovens § 47 og restaureringsbekendtgørelsens § 9².

⁶ Bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af Lov om Naturbeskyttelse

⁷ § 2 stk. 1 i bekendtgørelse 127 af den 26. januar 2017 om Lov om Vandløb

⁸ § 2 stk. 4 i bekendtgørelse 127 af den 26. januar 2017 om Lov om Vandløb





Partshøring

Da vandløbsmyndigheden vurderer (se vurdering), at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbs afstrømnings- eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelser i sagen fra andre myndigheder m.v., samt foretage offentlig bekendtgørelse af krydsningen. Kommunens hjemmel til dette er reguleringsbekendtgørelsens § 17⁹.

Vurdering

Det er vandløbsmyndighedens overordnede vurdering, at de planlagte tiltag ikke vil påvirke de fysiske og biologiske forhold i vandløbene væsentligt og at de ansøgte foranstaltninger og fastsatte krav til udførelse vil modvirke risiko for påvirkning af vandkvaliteten i tilstrækkelig grad.

Godkendelse efter anden lovgivning

Denne godkendelse behandles med hjemmel i vandløbsloven, og omfatter ikke samtidigt godkendelse efter anden lovgivning eller aftaler med de enkelte lodsejere eller andre myndigheder. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser og aftaler er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

Målsætning

Skelbækken og Skensved Å er i dag målsat i de danske vandområdeplaner 2022-2027, til en samlet god økologisk tilstand. Syvbækken bliver længere nedstrøms end krydsningen målsat på samme vis og vurderes derfor på samme måde. Denne tilstand måles på en række biologiske kvalitetselementer og bedømmes på den laveste værdi af de målte indeks. Kvalitetselementerne vandløbet økologiske tilstand vurderes ud fra er:

- Benthiske invertebrater: måles ud fra artssammensætningen af smådyr i vandløbet (insekter, orme, snegle muslinger m.m.) efter "Dansk Vandløbs Fauna Indeks – DVFI, der giver et udtryk for graden af organisk forurening, forårsaget af f.eks. spildevand eller andre organiske forbindelser der ledes til vandløbet.
- Makrofyter: måles efter Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI), hvor diversiteten og dækningsgraden af vandløbsplanter kan give et udtryk for påvirkningsgraden af f.eks. vedligeholdelsespraksis (grødeskæring og oprensning) og regulering (ud- dybning og -retning af vandløbet. DVPI kan også give et billede af om vandløbet modtager for mange næringsstoffer.
- Fisk: måles efter Dans Fiskeindeks For Vandløb (DFFV) og bliver enten mål på tætheden af ørredyngel, eller artsrigdommen på andre fisk, i vandløb der ikke er egnet til ørred, eller i vandløb der ikke har opgangsmuligheder.

⁹ § 17 Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbs afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.





- Fytobenthos: et nyt kvalitetselement der er kommet til i vandområdeplan 2022-2027 der ser på forekomsten og diversiteten af alger, der lever på sten og planter i vandløbet. Indekset kan supplere DVPI i forhold til næringsstoffer, sigtdybde og iltmætning, som algerne reagerer på.

Ud over disse indeks vurderes vandløbene også ud fra deres kemiske tilstand målt på en række miljøfremmede stoffer der enten er sat kravværdier for nationalt eller i EU regi. Samtidig vurderes vandløbets morfologiske forhold som en støtteparameter til de andre indeks.

Overvågningen af miljøtilstanden i overfladevand varetages af miljøstyrelsen. I vandområdet er tilstanden ukendt, men opstrøms er Langvad Å (der bærer broderparten af vandet der i dag løber på stedet) den målt til:

Tabel 2: Oversigt over den økologiske tilstand i de tre vandløb.

Skelbækken (08417)

Kvalitetselement	Økologisk tilstand
Makrofyter	Ukendt
Fytobenthos	Ukendt
Benthiske invertebrater	Moderat tilstand
Fisk	Ukendt
Morfologiske forhold	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	Ikke god tilstand

Syvbækken

Kvalitetselement	Økologisk tilstand
Makrofyter	Ukendt
Fytobenthos	Ukendt
Benthiske invertebrater	God økologisk tilstand
Fisk	Ukendt
Morfologiske forhold	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	Ikke god tilstand

Skensved Å

Kvalitetselement	Økologisk tilstand
Makrofyter	Ukendt
Fytobenthos	Ukendt
Benthiske invertebrater	Moderat tilstand
Fisk	Høj økologisk tilstand
Morfologiske forhold	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	Ikke god økologisk tilstand

Den samlede økologiske tilstand vurderes ud fra "one out all out" princippet og sættes derfor til det lavest målte indeks af de biologiske indeks (Makrofyter, Fytobenthos, benthiske invertebrater og Fisk), i dette tilfælde er Skelbækkens tilstand moderat, Syvbækkens tilstand er god og Skensved Ås tilstand er moderat økologisk tilstand. Der er dog som vist ovenfor mange parametre der ikke er undersøgt i den statslige overvågning.





Projektet vurderes ikke at påvirke muligheden for at opnå målopfyldelse på god økologisk tilstand, da anlægsarbejdet foretages under den eksisterende vandløbsbund, ved styret underboring.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og projekter der kan påvirke miljøtilstanden i vandløbet kræver derfor en dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven. Roskilde Kommune er naturmyndighed, og har sammen med vandløbsmyndigheden vurderet at der ikke skal meddeles dispensation her, da vandløbet og tilhørende bræmmer ikke berøres af anlægsarbejdet. Anden §3 natur er ikke vurderet i nærværende afgørelse.

Konsekvensvurdering af påvirkning af Bilag IV arter

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områdene. Projekter må ikke give anledning til væsentlige forstyrrelser af bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadige arternes yngle- og rasteområder.

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at krydsingen ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested samt yngle- og/eller rasteområde for bilag IV-arter. Der sker ikke fældning af store, gamle træer, der ville kunne påvirke eventuelle ynglende eller rastende flagermus. Der bliver heller ikke ændret i vegetation der kan tjene som ledelinjer for flagermus. Vandløbet kan huse arter af udpegede padder. Der er fundet Spidssnudet Frø i Ramsø, nær underboringen ved Skelbækken og de er antageligvis også frøer i de to andre områder. Disse forventes ikke at påvirkes af underføringen og der er vilkår om at rede ifaldne individer op fra borehuller.

Der er registreret flagermus der alle er bilag IV arter langs både Skelbækken og Syvbækken. Langs Skensved Å forventes der også at være bestande af flagermus, selv om de ikke er registreret. Flagermusene bruger vandløbet til ledelinje og fourageringsområde. Samtidig vurderes de ældre store træer i området at kunne huse flere af disse flagermus.

Da ledelinjen ikke ændres og træer ikke berøres, vurderes dette dog ikke at berøre det ansøgte projekt.

Natura 2000 vurdering

Områdene ligger inden for, eller hhv. 3,23 km og 5,29 km fra Natura 2000 område nr. 151, Ramsø Mose, der består af Fuglebeskyttelsesområde F104. Geografisk består Natura 2000-området af et område vest for Gadstrup, der primært er en blanding af våde naturtyper, som sø, mose, eng og vandløb.





Tabel 3: Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet

Side 13/15

F104		Ramsø Mose		
Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Rørdrum	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Sortterne	Y	stk. 1		X

Langvad Å-systemet løber i lighed med de øvrige mange tilløb i åsystemet gennem Natura 2000-området ved Kattinge-søerne, inden vandet løber ud i Roskilde Fjord der ligeledes, sammen med Kattingesøerne er udpeget som Natura 2000 område. Ud fra udpegningsgrundlaget vurderer Roskilde Kommune konkret, at projektet ikke, vil have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områdets arter. Der vedlægges en Natura 2000 væsentlighedsvurdering til nærværende afgørelse. Habitattypene på udpegningsgrundlaget er knyttet til selve natura 2000 området.

Ud fra projektets karakter vurderes det ikke, at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt, ud fra de stillede vilkår.

Samlet vurdering

Samlet set vurderer vandløbsmyndigheden konkret, at projektet *ikke* vil have væsentlig indflydelse på de afstrømnings-, naturmæssige- eller miljømæssige forhold eller give negative miljø- eller afvandingsmæssige konsekvenser.

Spørgsmål til denne godkendelse kan rettes til Roskilde Kommune, Søren Kock Laursen, på telefon 46313637 eller sorenkl@roskilde.dk

Søren Kock Laursen
Biolog, Roskilde Kommune





**ROSKILDE
KOMMUNE**



**ROSKILDE
KOMMUNE**

Denne afgørelse er sendt til:

- Ansøger
- Jordejere af berørte matrikler
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, hovedforeningen, dnroskilde-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, roskilde@dn.dk
- Roskilde Museum, musemslov@romu.dk

Side14/15





Bilag 1 - Klagevejledning

Side15/15

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan påklage afgørelser efter vandløbslovens § 84:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver der må antages at have individuel, særlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer, hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen til klagenævnet, regnes fristen fra klagenævnets afgørelse er meddelt.

